

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МАОУ лицей № 11 имени В.В. Рассохина

Тип объекта Учреждения среднего образования (школы)

Место нахождения (адрес) г. Армавир ул. Новороссийская 8

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МАОУ Лицей № 11 им. В.В. Рассохина, Юридический адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д.8, 352931; ИНН 2302038950. Директор - Абелян Арменуи Мартиновна; тел. 8 (86137) 78650

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2302038950

Телефон: 8 (86137) 78650

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3
Комментарий:

Плановая дата обследования: 02.2023

Фактическая дата обследования: 28.02.2023

Организация: МАОУ Лицей № 11 им. В.В. Рассохина

Должность лица: Директор

ФИО: Абелян Арменуи Мартиновна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 4.1.3
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 51261)

1 Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

		5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует п. 4.1.12
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует п. 4.1.12
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие п. 4.1.12
Входная площадка			
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	Соответствует п. 5.1.3
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Наличие п. 5.1.3
Дверь входная наружная			
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует п. 5.1.4
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется п. 5.1.5
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)			
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует п. 5.2.4

Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Наличие	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Соответствует	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Наличие	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	Не требуется	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Наличие	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)				
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	Не требуется	п. 5.2.13
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 5.2.13
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Не требуется	п. 5.2.13
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Не требуется	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.2.15

Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	Не требуется	п. 5.2.15
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	Не требуется	п. 5.2.15
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 5.2.15
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с негравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	Не требуется	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	Не требуется	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Наличие	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.5
Зона оказания услуги				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7

Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавок, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	Соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	Соответствует	п. 7.4.7
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Наличие	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11

Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Наличие	п. 5.3.3; рис. Д.11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 5.3.6
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	Наличие	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	Наличие	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	Соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	У, С	наличие	Наличие	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	Наличие	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен X	X		X	
Объект недоступен				


5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Участки и территории доступны
Вход	Вход доступен
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) доступны

Зона оказания услуги	Зона оказания услуги доступна
Санитарно-гигиеническое помещение	Санитарно-гигиеническое помещение доступно
Средства информации	Средства информации предусмотрены

«28» февраля 2023 г.
Дата составления Паспорта

Старший специалист ГКУ КК - УСЗН в городе Армавире
Должность лица, составившего Паспорт


ПОДПИСЬ

М.Н. Гурева
Ф.И.О

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128250

Владелец Абелян Арменуи Мартиновна

Действителен с 21.10.2022 по 21.10.2023